ホームタンクの点検をお願いします！！

近年、ホームタンク等の経年劣化による燃料の流出や、地震・落雪等によるホームタンク等への被害が発生しています。タンク本体や接続されている配管に破損や燃料の漏れはないか等、事故が発生しないように点検をお願いいたします。



点検のポイント

- Check①　タンク本体に破損や変形が無い
- Check②　油量計を確認して急激な減少は無い
- Check③　配管接合部に「緩み」「滲み」が無い
- Check④　コックに異常が無い
- Check⑤　脚部や土台に破損・変形・傾きが無い
- Check⑥　防油堤や地面に燃料の漏れが無い
- Check⑦　周囲に燃料の臭いが無い

■お問い合わせ先■
名取市消防本部予防課　危険物係
TEL　022-382-3019(内線 330、331)
FAX　022-383-8711　　Mail　fdn.yobou@fdn119.jp

安全に使用するため

定期的に点検を実施しましょう！

ホームタンクチェックシート

区　分	点　検　項　目	良	不良
タンク本体	タンクの外面に錆がない	□	□
	タンクの小さな穴などから燃料が漏れてない	□	□
	脚部が錆びてない	□	□
	ストレーナー（ゴミ除け）にひび割れ・漏れはない	□	□
	ストレーナー（ゴミ除け）と配管の接合部に漏れ・緩みはない	□	□
	タンク内部の錆により、ストレーナー汚れ	□	□
	脚部は架台等に固定され緩みがない	□	□
	燃料ゲージの動きに異常がない	□	□
	使用していないタンクは、元栓が閉鎖されている	□	□
配管・接合部	地上部分の配管に漏れはない	□	□
	配管同士の接続部や、配管の分岐部から漏れはない	□	□
	コムホースに亀裂はない	□	□
防油堤	防油堤の中に水やゴミが溜まってない	□	□
	防油堤に穴や亀裂がない	□	□
	防油堤の水抜き栓が閉鎖してある	□	□
その他	燃料使用量と燃料ゲージの著しい誤差はない	□	□
	屋外・屋内及び床下から燃料の臭いがない	□	□
	水道水が燃料の臭いがしない	□	□
	排水設備から燃料の臭いがしない	□	□
	急に燃料の給油量が増えたりしていいない	□	□

★お問合せ先★

名取市消防本部　予防課　危険物係　　Ｅメール　fdn.yobou@fdn119.jp

☎022－382-3019　　FAX022－383-8711